



2010002091Z (2010)国认监认字(234)号



检测报告

TEST REPORT



130131114728

报告编号 130131114728

REPORT NO.

产品名称

铝合金管材、铝合金管件、尼龙管件组合件

NAME OF SAMPLE

委托单位

上海沐钊流体科技有限公司

CUSTOMER

受检单位

/

INSPECTED ENTITY

检测类别

委托检测

TEST CATEGORY

国家化学建材质量监督检验中心

STATE CENTER OF SUPERVISION AND TEST FOR CHEMICAL

国家化学建材质量监督检验中心
STATE CENTER OF SUPERVISION AND TEST FOR CHEMICAL BUILDING MATERIALS

检测报告

TEST REPORT

样品名称 Product	铝合金管材、铝合金管件、尼龙 管件组合件	检测类别 Test Category	委托检测
型号规格 Model 等级 Grade	DN20、DN25、DN40、DN50、DN63、D N80、DN100、DN150、DN200 一级	商 标 Trademark	MUZHAOPIPE
生产日期 Date of Manufacture	2013年10月15日	批号或编号 Serial No.	20131015
委托单位(客户)名称 Name of Client	上海沐钊流体科技有限公司	受检单位 Inspected Entity	/
地址 Address	上海市嘉定区澄浏中路533号	生产单位 Manufacturer	上海沐钊流体科技有限 公司
抽样者 Sampling Organization	/	抽样基数 Number of Samples	/
抽样地点 Sample Location	/	抽样数量 Number of Sample(s) for Inspection	/
抽样日期 Sampling Date	/	到样数量 Receiving Number of Sample(s)	2套
送样者 Sample(s) Deliverer	上海沐钊流体科技有限公司	到样日期 Receiving Date of Sample(s)	2013年10月23日
检测依据 Test Requirements	GB/T 6111-2003 《液体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法》		
检测项目 Test Item(s)	共2项, 详见报告第2页		
样品描述、状态 Description and Condition of Samples(s)	样品外观完好, 无污损		
检测日期 Test Date	2013年10月23日 至 2013年11月11日	检测地点 Test Location	本实验室
检测结论 Test Summary	依据上述检测依据, 对所送样品进行检测, 提供实测数据。 <div style="text-align: right;">  <p>(盖章) Test Seal</p> <p>批准日期: 2013年11月11日 Date of Approval</p> </div>		
备注 Remarks	/		

批准:
Approved by

吴东亮

审核:
Verified by


顾阳东

编制:
Compose

姚培栋

检测报告

TEST REPORT



序号 Series Number	检测项目 Test Items	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备注 Remarks
1	耐内压试验 (23°C, 10.0MPa, 1h)	/	无破裂, 无渗漏	/	/
2	气密性试验 (23°C, 1.0MPa, 1h)	/	无破裂, 无渗漏	/	/

以下空白 TEST REPORT END